

			<i>Richtwerte</i> <i>TBDV TW</i> <i>(F/B)</i>	40439 PW Wies 10.09.2019	40448 PW Büfelden 10.09.2019
Parameter	Bedingung	Einheit		Resultat	Resultat
Antimon	(gelöst)	mg/l	0.005		
Blei	(gelöst)	mg/l	0.01		
Kohlenwasserstoff Index		mg/l	0.02		
Anteil KW < C10		%			
Anteil KW > C40		%			
Benzol		µg/l	1		
Toluol		µg/l			
Ethylbenzol		µg/l			
Xylol (m,p)		µg/l			
Xylol (o)		µg/l			
BTEX Summe		µg/l	3		
2,4-D	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Dichlorbenzamid-2,6	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Alachlor	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Alachlor-ESA	MS/MS	µg/l		<0.02	<0.02
Alachlor-OXA	MS/MS	µg/l		<0.02	<0.02
Ametrin	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Atrazin	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Bentazon	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Bromacil	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Carbendazim	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Chloridazon	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Chlorthalonil-Metabolit R417888 (Chlorthalonil-sulfonsäure)	MS/MS {1}	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Chlorthalonil-Metabolit R471811	MS/MS {1}	µg/l		<0.05	<0.05
Chlortoluron	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Cyanazin	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
DEET	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Desethylatrazin	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Desethyl-Terbutylazin	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Desisopropyl-Atrazin	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Desmetryn	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Desphenylchloridazon	MS/MS	µg/l		<0.02	<0.02
Diazinon	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Dichlorprop	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Diflubenzuron	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Dimethachlor-ESA	MS/MS	µg/l		<0.02	<0.02
Dimethachlor-OXA	MS/MS	µg/l		<0.02	<0.02
Dimethenamid-ESA	MS/MS	µg/l		<0.02	<0.02
Diuron	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Fluometuron	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Igarol	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Isochlordazon	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Isoproturon	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Isoproturon-desmethyl	MS/MS	µg/l		<0.02	<0.02
MCPA	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Mecoprop	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02

Mesotriion	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Metalaxyll	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Metamitron	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Metamitron-desamino	MS/MS	µg/l		<0.02	<0.02
Metazachlor	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Metazachlor-ESA	MS/MS	µg/l		<0.02	<0.02
Metazachlor-OXA	MS/MS	µg/l		<0.02	<0.02
Methyldesphenylchloridazon	MS/MS	µg/l		<0.02	<0.02
Metolachlor	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Metolachlor-ESA	MS/MS	µg/l		<0.02	<0.02
Metolachlor-OXA	MS/MS	µg/l		<0.02	<0.02
Metribuzin	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Monuron	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Norflurazon	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Oxadixyl	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Penconazol	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Prometryn	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Propazin	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Propazin-2-hydroxy	MS/MS	µg/l		<0.02	<0.02
Propiconazol	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Simazin	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Sulcotripton	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Terbutryn	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Terbutylazin	MS/MS	µg/l	0.1	<0.02	<0.02
Terbutylazin-2-hydroxy	MS/MS	µg/l		<0.02	<0.02
Terbutylazin-desethyl-2-hydroxy	MS/MS	µg/l		<0.02	<0.02
Thiacloprid-amid	MS/MS	µg/l		<0.02	<0.02
Pestizide Summe ohne BG	(Wirkstoff und relevante Abbauprodukte)	µg/l	0.5	<0.02	<0.02
Benzotriazol		µg/l		<0.02	<0.02
Tolyltriazol		µg/l		<0.02	<0.02
Xylyltriazol		µg/l		<0.02	<0.02
Acetyl-Sulfamethoxazol		µg/l		<0.02	<0.02
Amisulprid		µg/l		<0.02	<0.02
Candesartan		µg/l		<0.02	<0.02
Carbamazepin		µg/l		<0.02	<0.02
Citalopram		µg/l		<0.02	<0.02
Clarithromycin		µg/l		<0.02	<0.02
Diclofenac		µg/l		<0.02	<0.02
Hydrochlorothiazid		µg/l		<0.02	<0.02
Irbesartan		µg/l		<0.02	<0.02
Metoprolol		µg/l		<0.02	<0.02
Sulfamethoxazol		µg/l		<0.02	<0.02
Venlafaxin		µg/l		<0.02	<0.02
Acesulfam		µg/l		<0.02	<0.02
Cyclamat		µg/l		<0.02	<0.02
Sucralose		µg/l		<0.02	<0.02
Aerobe, mesophile Keime	(WPC-Agar)	KBE/ml	100 (Fas-sung) 20 (nach Behandlung)		
Escherichia coli		KBE/100 ml	n.n.		
Enterokokken		KBE/100 ml	n.n.		